TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Certifikační orgán na výrobky
Pobočka 0200 – České Budějovice

PROTOKOL

o výsledku certifikace výrobku

č. 020-026700

Název výrobku:
BAU DECOR
typ / varianta: systém fasádních polystyrenových dekorací

žadateli:
JKR group s. r. o.

IČ:	26400847
adresa:	Otakara Březiny 72/11, 351 01 Františkovy Lázně
dodavatel systému:	JKR group s. r. o.
adresa:	Otakara Březiny 72/11, 351 01 Františkovy Lázně
zakázka:	Z 020 11 0447

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 3 Počet stran příloh: 6

Razítko certifikačního orgánu

České Budějovice, 19. října 2011

Ing. Dana Pilařová
vedoucí posuzovatel

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího certifikačního orgánu se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. pobočka 0200 – České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká republika, ☎: 387 023 211, Fax: 387 220 864, e-mail: mpalka@tzus.cz
Bankovní spojení : KB Praha 1, č.ú.: 1501-931/0100, IČ: 000 15679, DIČ: CZ00015679

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1. Údaje o dodavateli:

JKR group s. r. o., Otakara Březiny 72/11, 351 01 Františkovy Lázně
IČ 26400847

1.2. Údaje o výrobku

BAU DECOR - systém fasádních polystyrenových dekorací. Složení: polystyrenové jádro potažené disperzní stěrkovou hmotou o síle 1-3mm.

1.3. Seznam podkladů předaných žadatelem pro certifikaci výrobku

Technické listy.

1.4. Seznam ostatních podkladů použitých při certifikaci výrobku:

1.5. Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na certifikaci výrobku

Technická specifikace č. 020-026699 ze dne 14. 10. 2011 – TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice.

1.6. Informace o předchozí certifikaci výrobku

Jedná se o první certifikaci systému.

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ PODKLADŮ PŘEDLOŽENÝCH ŽADATELEM

- Žadatelem předložené podklady uvedené v odd. 1.3. odpovídají technickým požadavkům na výrobky.

3. POSOUZENÍ VÝROBKU

3.1. Technické požadavky

- Technické požadavky jsou uvedeny v technické specifikace č. 020-026699 ze dne 14. 10. 2011, vydané TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice.

3.2. Soupis protokolů o provedených zkouškách

- Protokol o zkoušce č. A 020 – 026332 ze dne 8. 8. 2011 – TZÚS Praha, s. p., pobočka České Budějovice.
- Protokol o zkoušce č. A 020 – 026612 ze dne 5. 9. 2011 – TZÚS Praha, s. p., pobočka České Budějovice.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. pobočka České Budějovice Certifikační orgán TZÚS

3.3. Vyhodnocení výsledků zkoušek a posouzení výrobku

Sledovaná vlastnost	Protokol o zkoušce	Zkušební postup	Výsledek zkoušky	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Vyhodnocení
1	2	3	4	5	6
Přídržnost k podkladu (polystyren)	Příloha č. 1	ETAG 004 čl. 5.1.4.1.1	0,15 MPa	≥ 0,1 MPa	vyhovuje
Mrazuvzdornost - přídržnost k podkladu po 30 zmrazovacích cyklech (polystyren)	Příloha č. 2	ETAG 004 čl. 5.1.3.2.2, ČSN 73 2577	0,12 MPa	≥ 0,1 MPa	vyhovuje
Nasákavost po 24 hod	Příloha č. 1	ETAG 004 čl. 5.1.3.1	0,03 kg/m^2	≤ 0,1 kg/m^2	vyhovuje
Reakce na oheň	-	ČSN EN 13501-1 + A1	třída F (bez zkoušení)	třída F	vyhovuje

Celkové hodnocení: výrobek vyhovuje

4. POSOUZENÍ SYSTÉMU KONTROLY KVALITY VÝROBKŮ

4.1. Požadavek technické specifikace, technického předpisu na systém kontroly kvality výrobků

- nebyly stanoveny

4.2. Výsledek posouzení systému kontroly kvality výrobků

- Systém kontroly kvality výrobků žadatele JKR group s. r. o., Otakara Březiny 72/11, 351 01 Františkovy Lázně, odpovídá předložené dokumentaci a je účinný tak, že zabezpečuje, aby posuzovaný výrobek – BAU DECOR - systém fasádních polystyrenových dekorací - uváděný na trh, odpovídal technické specifikaci.

5. ZÁVĚR

- Posuzovaný výrobek, **BAU DECOR - systém fasádních polystyrenových dekorací**, žadatele JKR group s. r. o., Otakara Březiny 72/11, 351 01 Františkovy Lázně, odpovídá technické specifikaci a technickým předpisům, jak bylo ověřeno uvedenými zkouškami s vyhodnocením výsledků, ve vztahu k technickým požadavkům technické specifikace. Systém kontroly kvality výrobků odpovídá technické specifikaci a technickým předpisům, a je zajištěno jeho řádné fungování.
- V průběhu platnosti certifikátu bude certifikačním orgánem prováděn periodický dohled nad řádným fungováním systému kontroly kvality výrobků u žadatele a kontrola dodržení stanovených požadavků u výrobku.
- Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobků z hledisek základních požadavků (např. změna technických předpisů, technické specifikace, výrobní technologie a výrobního zařízení).

6. PŘÍLOHY

1. Protokol o zkoušce č. A 020 - 026332 ze dne 8. 8. 2008 – TZÚS Praha, s. p., pobočka České Budějovice.
2. Protokol o zkoušce č. A 020 - 026612 ze dne 5. 9. 2011 – TZÚS Praha, s. p., pobočka České Budějovice.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Certifikační orgán TZÚS Pobočka České Budějovice