TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Certifikační orgán na výrobky
Pobočka 0200 – České Budějovice
vydává

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

č. 020 – 026699

na výrobek:

BAU DECOR
typ / varianta: systém fasádních polystyrenových dekorací

žadateli:
JKR group s. r. o.

IČ:	26400847
adresa:	Otakara Březiny 72/11, 351 01 Františkovy Lázně
dodavatel systému:	JKR group s. r. o.
adresa:	Otakara Březiny 72/11, 351 01 Františkovy Lázně
zakázka:	Z 020 11 0447

Technická specifikace je určena k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran technické specifikace včetně strany titulní: **2**

Zpracovatel této technické specifikace:

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Certifikační orgán ZÚS Pobočka České Budějovice

České Budějovice, 14. října 2011

Ing. Milan Pálka
zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího certifikačního orgánu se tato technická specifikace nesmí reprodukovat jinak než celá.

1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

BAU DECOR – systém fasádních polystyrenových dekorací. Složení: polystyrenové jádro potažené disperzní stěrkovou hmotou o síle 1-3 mm.

2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Deklarovaná úroveň
1	Přídržnost k podkladu (polystyren)	ETAG 004 čl. 5.1.4.1.1	≥ 0,1 MPa
2	Mrazuvzdornost - přídržnost k podkladu po 30 zmrazovacích cyklech (polystyren)	ETAG 004 čl. 5.1.3.2.2, ČSN 73 2577	≥ 0,1 MPa
3	Nasákavost po 24 hod	ETAG 004 čl. 5.1.3.1	≤ 0,1 kg/m^2
4	Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1 + A1	třída F

3. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů:

Technické a bezpečnostní listy výrobků.

4. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů

Směrnice ETAG 004 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy s omítkou.
ČSN EN 13501-1 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

5. Ověřovací zkoušky:

Ověřovací zkoušky nebyly provedeny.

6. Upřesňující požadavky pro posuzování shody:

Dohled nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrát ročně akreditovaným certifikačním orgánem.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Pobočka České Budějovice Certifikační orgán ZÚS